

南安市陶瓷片密封水嘴（洗面器及厨房水嘴）产品质量安全风险监测实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 6 件，其中 3 件作为检验样品，3 件作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	挥发性有机物（苯乙烯）	QB/T 5525-2020	QB/T 5525-2020

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

QB/T 5525-2020 厨卫五金产品有害物析出限量及测试方法

3.2 判定原则

经检验，检验项目合格，判定为被抽查产品所检项目未发现风险；若检验项目不合格，判定为被抽查产品存在风险。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。